



230403101039
有效期至2029年06月29日

报告编号: SJ20260105

检验报告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 晋城市城区疾病预防控制中心 (区卫生监督所)

检验类别: 委托检验

单位名称: 山西金科源检验检测有限公司

报告日期: 2026年3月25日

检验报告（续页）

报告编号：SJ20260105

第 2 页,共 2 页

采样地点	样品编号	检验项目	单位	标准值	检验结果	单项判定
		总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
		大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
		菌落总数	CFU/mL	≤100	1	合格
		砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格